



Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brunssum
P.a. Lindeplein 1
6444 AT BRUNSSUM

Datum: 23 september 2025

Betreft: Gevraagd advies van de SMO-raad Brunssum inzake het schouwen van gemeentelijke gebouwen en terreinen in Brunssum, t.w. de Sporthal Rumpen en de Kinderboerderij.

Geacht college,

Hierbij treft u aan bovengenoemd gevraagd advies, met de volgende opmerkingen en aanbevelingen:

Op maandag 15 september 2025 vond, op verzoek van de gemeente Brunssum, door de schouwgroep van de SMO-Raad een inventarisatie plaats inzake de toegankelijkheid en doorgankelijkheid, alsmede de mogelijkheid van het adequaat gebruik van Sporthal Rumpen en de Kinderboerderij in Schutterspark.

De van toepassing zijnde regelgevingen zijn het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (onderdeel van de Omgevingswet) en de Europese toegankelijkheidsrichtlijn.

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving gaat uit van een toegankelijkheidssector. Een toegankelijkheidssector is een deel van een gebouw, dat bestaat uit een of meer met elkaar verbonden ruimten, die mede bestemd zijn voor gebruik voor bezoekers. In het gedeelte waar personen met een beperking kunnen komen, moet een rolstoelgebruiker zich in ieder geval zelfstandig kunnen verplaatsen. Volgens de wet gelijke behandeling, op grond van handicap of chronische ziekte, is de overheid verplicht de toegankelijkheid goed te regelen.

De nationale regelgeving is afgeleid van de Europese regelgeving. De definitie van de Europese toegankelijkheidsrichtlijn voor mensen met een beperking is echter ruimer.

Hierin wordt gesteld dat personen met een beperking personen zijn, die te kampen hebben met fysieke, intellectuele of zintuiglijke beperkingen, die in hun interactie te kampen hebben met diverse drempels, die hun beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen in de samenleving te participeren.

Bij het schouwen wordt derhalve rekening gehouden met de regelgeving van de hoogste orde (die is wettelijk maatgevend).



Resultaten schouwen Sporthal Rumpen Heugerstraat 2a:

Hoofdtoegang:

De hoofdtoegang van Sporthal Rumpen is adequaat, een lage drempel en een automatische schuifdeur.

Hal:

De hal is ruim en is rolstoelvriendelijk en vanuit de hal is een toilet voor mensen met een beperking van 1,68 m x 2,24 m adequaat toegankelijk. Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving vereist een toilet voor mensen met een beperking van 1,65 x 2,20 m. De afmetingen van het toilet voor mensen met een beperking voldoen dus aan de eisen.

Gebruik toilet voor mensen met een beperking:

- Om het toilet voor mensen met een beperking adequaat te kunnen gebruiken dient de papierhouder naar rechts op een hoogte van 90 cm te worden aangebracht (hangt nu boven de afvalbak, waardoor gebruik door bijvoorbeeld rolstoelgebruikers te moeilijk is).
- Verder dient aan de binnenzijde op de deur van het toilet voor mensen met een beperking horizontaal op 90 cm hoogte een beugel met een lengte van 60 cm te worden aangebracht.

Hal, trap en tribune:

De tribune is bereikbaar via een trap vanuit de hal.

De optrede naar het beneden-bordes voor de trap is 20 cm.

Een plateaulift en een hellingbaan om de tribune te bereiken zijn geen optie, omdat via het plateau aan de bovenzijde van de trap en de toegang naar de tribune de tribune niet adequaat bereikbaar is.

De sportzaal moet derhalve bereikbaar gemaakt worden via de deur van de hal naar de berging en de deur van de berging naar de sportzaal.

Dat is mogelijk, de deur van de hal naar de berging is van voldoende breedte en tussen de berging en de sportzaal is een brede dubbele deur aanwezig.

- Het bord "geen doorgang, privé", op de deur van de hal naar de berging, dient te worden verwijderd en te worden vervangen door het pictogram rolstoelingang.
- Op de rechter deur van de dubbele deur (gezien vanuit de bergingszijde) aan de bergingszijde en aan de sporthalzijde een beugel van 60 cm lang op 90 cm hoogte aanbrengen en aan de bergingszijde op deze deur het pictogram rolstoelingang aanbrengen.
- Conform de Europese toegankelijkheidsrichtlijn in de hal naar het toilet voor mensen met een beperking en naar de deur naar de berging en van de berging naar de sportzaal geleide-lijnen voor blinden en slechtzienden aanbrengen.



Gang naar kleedruimten:

De deur naar de gang en de gang naar de kleedruimten bezitten voldoende vrije breedte. De deuropening is 90 cm breed en de gang is 1,61 m breed (de vereiste deurbreedte is 85 cm en de vereiste gangbreedte is 1,50 m in verband met de vereiste draaicirkel van 1,50 m).

- In de gang naar de kleedruimten 3 en 4, in de kleedruimten 3 en 4 en in de halletjes van de kleedruimten 3 en 4 geleide-lijnen aanbrengen richting toilet voor mensen met een beperking, doucheruimten en sportzaal (conform de Europese toegankelijkheidsrichtlijn).

De kleedlokalen 3 en 4 zijn bestemd voor mensen met een beperking, hier zijn ook toiletten voor mensen met een beperking aanwezig.

De toegang van de kleedlokalen naar de sportzaal voldoet niet, omdat de draaicirkel van 1,50 m niet aanwezig is.

De deur van de kleedruimten naar het gangetje voor de sportzaaltoegang is breed genoeg en het gangetje is met de aanwezige breedte van 97 cm goed toegankelijk, echter de opening van het gangetje naar de sportzaal is 1,10 m, dat is te gering.

- Om de vereiste draaicirkel te verkrijgen, dienen de openingen van de gangetjes naar de sportzaal, die toegankelijk zijn vanuit de kleedruimten 3 en 4, verruimd te worden tot een vrije breedte van 1,50 m.
- In de toiletten voor mensen met een beperking in de kleedruimten 3 en 4 (conform de voorzieningen in het toilet voor mensen met een beperking in de hal), de handdoekhouders naar rechts verplaatsen op 90 cm hoogte en op de deuren van de toiletten voor mensen met een beperking aan de binnenzijde beugels van 60 cm langhorizontaal op 90 cm hoogte aanbrengen.
- De vrije doorgangen naar de doucheruimten in de kleedruimten 3 en 4 zijn maar 77 cm, dat is te gering, deze doorgangen verbreden tot een vrije doorgang van 85 cm.
- In de kleedruimten 3 en 4 zijn de kledinghaken voor rolstoelgebruikers onbereikbaar derhalve voldoende kledinghaken op een hoogte van 100 cm aanbrengen.
- De leiderskamer en de EHBO-ruimte zijn niet adequaat toegankelijk vanuit de gang, omdat onvoldoende draaicirkel aanwezig is. Deze ruimten moeten vrij toegankelijk zijn vanuit de sportzaal.

Resumerend dienen de volgende voorzieningen in Sporthal Rumpen te worden aangebracht ten behoeve van mensen met een beperking:

Hal, berging:

- Toilet voor mensen met een beperking in de hal: **Handdoekhouder naar rechts verplaatsen op een hoogte van 90 cm (onderzijde houder).**
- Een **beugel van 60 cm lang horizontaal op de binnenzijde van de deur op 90 cm hoogte** aanbrengen.



- Het bord “geen doorgang, privé” op de deur van de hal naar de berging **verwijderen en vervangen door het pictogram rolstoelingang.**
- Op de rechterdeur van de dubbele deur van de berging naar de sportzaal aan de bergingszijde en aan de sportzaalzijde **horizontaal beugels van 60cm lang op 90 cm hoogte aanbrengen** en aan de **bergingszijde op deze deur het pictogram rolstoelingang** aanbrengen.
- **In de hal naar het toilet voor mensen met een beperking en naar de berging geleide-lijnen** aanbrengen.
- In de **berging naar de sportzaal geleide-lijnen** aanbrengen.

Gang naar kleedruimten, kleedruimten 3 en 4:

- In de **gang naar de kleedruimten 3 en 4 en in de kleedruimten 3 en 4 en in de gangetjes naar de sportzaal geleide-lijnen** aanbrengen. In de gang naar de kleedruimten 3 en 4 **richting kleedruimten** en in de kleedruimten **richting toiletten voor mensen met een beperking, richting doucheruimten en richting de gangetjes naar de sportzaal ook geleide-lijnen** aanbrengen.
- De **openingen van de gangetjes naar de sportzaal** bij de kleedruimten 3 en 4 **verbreden tot een vrije doorgangruimte van 150 cm.**
- In de toiletten voor mensen met een beperking de **handdoekhouder naar rechts verplaatsen op 90 cm hoogte (onderzijde handdoekhouder)** en aan de **binnenzijde** op de deur een **beugel van 60 cm horizontaal op 90 cm hoogte** aanbrengen.
- De vrije **doorgang van de kleedruimten naar de doucheruimten** in kleedruimten 3 en 4 **verbreden tot 85 cm.**
- In de kleedruimten 3 en 4 **voldoende kledinghaken op 100 cm hoogte** aanbrengen.

Kinderboerderij Heidestraat 2:

Toegang, paden.

De toegang naar de kinderboerderij in Schutterspark bezit voldoende vrije doorgangsbreedte voor bijvoorbeeld een rolstoel.

De paden in de kinderboerderij bezitten voldoende breedte en de draaicirkels zijn adequaat. De paden zijn echter gedeeltelijk moeilijk begaanbaar, doordat op gedeelten het asfalt ontbreekt. Gevaarlijk voor mensen met een visuele beperking en mensen met een rollator, scootmobiel, etc.

Hoofdgebouw:

Het hoofdgebouw is op de begane grond adequaat toegankelijk, de verdieping is niet bereikbaar voor rolstoelgebruikers, werkruimten voor mensen met een beperking zijn op de begane grond.

Op de begane grond is een toilet voor mensen met een beperking aanwezig dat qua afmetingen voldoet aan de vigerende regelgeving.

Om de toiletruimte voor mensen met een beperking adequaat te kunnen gebruiken dienen de volgende voorzieningen te worden aangebracht:



- Een onderrijdbare wastafel op 80 cm hoogte aanbrengen (de huidige wastafel voldoet niet).
- Boven de wastafel een adequaat planchet en een adequate spiegel aanbrengen, de spiegel uitvoeren als kantelspiegel.
- De mengkraan uitvoeren als eenhendel mengkraan met lange hendel.
- De handdoekhouderhouder op 90 cm hoogte plaatsen (onderkant handdoekhouder).
- Op de deur van het toilet voor mensen met een beperking dient een beugel van 60 cm lang op 90 cm hoogte aan de binnenzijde te worden aangebracht.

Resumerend zijn de volgende voorzieningen in de kinderboerderij noodzakelijk voor mensen met een beperking:

Paden:

- Waar het asfalt ontbreekt de paden voorzien van een **deugdelijk asfalt**, of deze van **klinkers te** voorzien.

Toilet voor mensen met een beperking in hoofdgebouw:

- De wastafel vervangen door een **onderrijdbare wastafel. Deze onderrijdbare wastafel op 80 cm hoogte plaatsen.**
- **Planchet en spiegel vervangen door adequaat planchet en kantelspiegel.**
- De wastafelmengkraan uitvoeren als **eenhendel mengkraan met lange hendel.**
- De **handdoekhouder op 90 cm hoogte** aanbrengen (onderzijde handdoekhouder).
- **Op de deur aan de binnenzijde** van het toilet voor mensen met een beperking een **beugel van 60 cm lang op 90 cm hoogte** aanbrengen.

Verder is het raadzaam om de speeltuin in de kinderboerderij inclusief te maken, zodat kinderen met een beperking ook adequaat gebruik kunnen maken van de toestellen, het advies is om de kindergemeenteraad hierbij te betrekken.

Tot zover onze opmerkingen en aanbevelingen ten aanzien van deze uitgevoerde schouwen.

De SMO-raad is altijd bereid een en ander mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

namens de SMO-raad Brunssum,
Martha Keuzenkamp/secretaris SMO-raad Brunssum
Adres secretariaat:
Grote Gats 8
6451 CN Schinveld
06-23317914
m.keuzenkamp@ziggo.nl